

平成 29 年度 要検討項目検査

	項 目	目標値 (mg/l)	分析結果 (mg/l)
1	銀	目標値なし	
2	バリウム	0.7	<0.01
3	ビスマス	目標値なし	
4	モリブデン	0.07	<0.007
5	アクリルアミド	0.0005	<0.00005
6	アクリル酸	目標値なし	
7	17-β-エストラジオール	0.00008(暫定)	<0.000008
8	エチニル-エストラジオール	0.00002(暫定)	<0.000002
9	エチレンジアミン四酢酸	0.5	<0.05
10	エピクロロヒドリン	0.0004(暫定)	<0.0001
11	塩化ビニル	0.002	<0.0002
12	酢酸ビニル	目標値なし	
13	2, 4-トルエンジアミン	目標値なし	
14	2, 6-トルエンジアミン	目標値なし	
15	N,N-ジメチルアニリン	目標値なし	
16	スチレン	0.02	
17	ダイオキシン類	1pgTEQ/L(暫定)	
18	トリエチレンテトラミン	目標値なし	
19	ノニルフェノール	0.3(暫定)	
20	ビスフェノールA	0.1(暫定)	
21	ヒドラジン	目標値なし	
22	1,2-ブタジエン	目標値なし	
23	1,3-ブタジエン	目標値なし	
24	フタル酸ジ(n-ブチル)	0.01	
25	フタル酸ブチルベンジン	0.5(暫定)	
26	マイクロキスチン-LR	0.0008(暫定)	
27	有機すず化合物	0.0006※(暫定)	<0.0001
28	ブロモクロロ酢酸	目標値なし	
29	ブロモジクロロ酢酸	目標値なし	
30	ジブロモクロロ酢酸	目標値なし	
31	ブロモ酢酸	目標値なし	
32	ジブロモ酢酸	目標値なし	
33	トリブロモ酢酸	目標値なし	
34	トリクロロアセトニトリル	目標値なし	
35	ブロモクロロアセトニトリル	目標値なし	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06	<0.001
37	アセトアルデヒド	目標値なし	
38	MX	0.001	<0.0001
39	キシレン	0.4	<0.001
40	過塩素酸	0.025	
41	パーフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)	目標値なし	
42	パーフルオロオクタン酸 (PFOA)	目標値なし	
43	N-ニトロジメチルアミン (NDMA)	0.0001	
44	アニリン	0.02	<0.002
45	キノリン	0.0001	<0.00001
46	1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02	<0.00003
47	ニトリロ三酢酸 (NTA)	0.2	<0.02

※トリブチルスズオキシドの暫定目標値